

Методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в детском саду

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, назначьте ответственного, утвердите документы, проводите профилактические мероприятия и обучение. Воспользуйтесь памяткой с правилами проведения массовых мероприятий.

Назначьте ответственного за пожарную безопасность

Назначьте ответственным за пожарную безопасность работника, чья должность или характер выполняемых работ связаны со сферой пожарной безопасности ([п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)). Удобнее принять отдельного работника, например, на должность заместителя руководителя по безопасности. Если такой возможности нет, оформите совмещение заместителю руководителя по хозяйственной части или инженеру.

Не назначайте ответственным лицо, с которым нет трудового договора. Нельзя передавать функции ответственного за пожарную безопасность по договору гражданско-правового характера, аутсорсинга или аутстаффинга ([письмо ГУ МЧС по г. Москве от 13.06.2019 № 3227-1-1-8](#)). Читайте, чему обучить ответственного и что ему поручить, в рекомендации [«Кому поручить пожарную безопасность в школе и детском саду»](#).

Утвердите документы по пожарной безопасности

Проверьте, чтобы в образовательной организации были организационные и отчетно-технические документы, а также подтверждающие обучение правилам пожарной безопасности. Поручите ответственному разработать планы и развесить знаки. Подробнее читайте в рекомендации [«Какие документы по пожарной безопасности должны быть в школе и детском саду»](#). Воспользуйтесь [справочником, чтобы проверить все необходимые документы по списку](#).

Организационные документы по пожарной безопасности

Утвердите общие документы, которые помогут систематизировать работу по обеспечению пожарной безопасности: план мероприятий, приказы о мерах пожарной безопасности, декларацию пожарной безопасности.

Поручите ответственному разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на каждое здание образовательной организации. Она должна соответствовать [разделу XVIII Правил, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#). Подробнее читайте в рекомендации [«Как разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности»](#).

Отчетно-технические документы по пожарной безопасности

Контролируйте, чтобы в детском саду была техническая и проектная документация на пожарную сигнализацию, установку пожаротушения, систему противодымной защиты и систему оповещения людей о пожаре.

Чтобы обеспечить исправное состояние средств защиты, заключите договор со

специализированной организаций на их техническое обслуживание. Проводите проверки, испытания и техническое обслуживание объектов, необходимых для пожарной безопасности. По итогам оформляйте протоколы испытаний или акты проверки. Подробнее [читайте в материале](#).

Правила противопожарного режима предусматривают журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Установите самостоятельно форму и порядок ведения такого журнала. Он может быть в бумажном и электронном виде. Вносите результаты проверочных мероприятий в журнал, в том числе если по итогам проверки составили акт или протокол.

Поручите ответственному составить регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Можно привлечь для этого специальную организацию. Регламент надо составить с учетом требований технической документации изготовителя средств, которые функционируют в составе систем противопожарной защиты ([п. 54](#) Правил, утв. [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)). Требований к регламенту нет. В качестве ориентира можно использовать совместное пособие от общественных организаций – [Правила](#), утвержденные протоколом ПК 1/ТК 001 от 12.10.2020 № 001-11-3/20.

Документы по обучению пожарной безопасности

Поручите ответственному проводить противопожарные инструктажи или организуйте для работников дополнительное профессиональное образование по пожарной безопасности. Оформите это приказом. Результаты инструктажей надо вписать в журнал. Подробнее читайте в рекомендации [«Как обучить работников мерам пожарной безопасности и проверить знания»](#).

Для работников и детей подготовьте документы о тренировках по эвакуации при пожаре. Подробнее читайте в рекомендации [«Как провести тренировку по эвакуации при пожаре»](#).

Указатели и схемы по пожарной безопасности

Поручите ответственному разработать планы эвакуации, развесить указатели на путях эвакуации, а также запрещающие и предупреждающие знаки в здании.

Планы эвакуации

Планы эвакуации понадобятся для каждого этажа всех зданий образовательной организации. План должен соответствовать [ГОСТ Р 12.2.143-2009](#). Проверьте, чтобы план включал две части – текстовую и графическую. В графической части надо изобразить план этажа или секции здания и указать:¹

- эвакуационные выходы и пути – обозначить штриховой или сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения;
- лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
- места размещения самого плана эвакуации;

- места размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств связи;
- номер этажа – для этажных планов.

Проверьте, чтобы в текстовой части написали:

- пояснения смыслового значения знаков безопасности и символов, использованных в графической части плана;
- инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации, дополненные для наглядности знаками безопасности и символами;
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации – пожара, аварии и др.;
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т. п.;
- порядок ручного (дублирующего) включения систем пожарной и противоаварийной автоматики.

Размеры плана эвакуации должны быть 60×40 см – для этажного и секционного плана, 40×30 см – для локального ([п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009](#)).

Указатели и знаки пожарной безопасности

Проверьте, чтобы ответственный разместил в зданиях образовательной организации знаки пожарной безопасности. Они должны обозначать пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения ([п. 36 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)).

Знаки должны соответствовать [таблицам К.1](#) и [Л.1](#) ГОСТ 12.4.026-2015. Они должны быть красного или зеленого цвета и квадратной или прямоугольной формы. Если знаки висят на пути эвакуации, то должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания ([п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015](#)).

Пример

Знаки пожарной безопасности и эвакуации

Знаки пожарной безопасности

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F01-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F01-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F02		Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
F03		Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы

Знаки эвакуации

Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E01-01		Выход здесь (левосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E01-02		Выход здесь (правосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E02-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

Посмотрите, хорошо ли видны знаки. Их нужно разместить в поле зрения людей, для которых они предназначены. Они должны быть хорошо заметны, но не отвлекать внимания и не создавать неудобств при выполнении профессиональной или иной деятельности ([п. 6.2.1 ГОСТ 12.4.026-2015](#), [п. 37 Правил](#), утв. [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)).

Разместите эвакуационные знаки, указывающие направление движения, на высоте не менее 2 м:

- в коридорах длиной более 50 м – на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
- незадымляемых лестничных клетках;
- других местах по усмотрению проектной организации.

Правила размещения знаков устанавливает [СП 3.13130.2009](#), утвержденный [приказом МЧС от 25.03.2009 № 173](#).

Поручите ответственному разместить указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения. Указатели должны иметь светоотражающую поверхность или быть световыми, подключенными к сети электроснабжения в ночное время или постоянно. На указатели нанесите цифры, обозначающие расстояние до источников противопожарного водоснабжения ([п. 48 Правил](#), утв. [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)).

Проверьте, чтобы на каждом здании и сооружении образовательной организации

были знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено» ([п. 11](#) Правил, утв. [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)).

Проводите профилактические инженерные мероприятия

Детский сад обязан поддерживать исправное состояние всех средств противопожарной защиты и других устройств, которые задействованы в противопожарных мероприятиях. Для этого запланируйте профилактику – осмотры, ремонт, обслуживание устройств. Смотрите в таблице минимальные сроки профилактических мероприятий, которые устанавливают [Правила противопожарного режима](#).¹

Сроки профилактики средств противопожарной защиты

Что и как проверить	Как (минимум)	часто	Какой оформить	акт	Основание
Проводить эксплуатационные испытания:			Протокол испытаний.		
— пожарных лестниц;			Внести информацию	в	Подп. «б» п. 17 ППР № 1479
— наружных открытых 1 раз в 5 лет			журнал эксплуатации систем		
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий			противопожарной защиты (журнал ЭСПЗ)		
при пожаре;					
— ограждений на крышах					
Проверять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от 1 раз в год			Внести информацию	в	п. 30 ППР № 1479
пожара – нет ли механических повреждений			журнал ЭСПЗ		
Проверять:					
— огнезадерживающие устройства в воздуховодах – заслонки, шиберы, клапаны и др.;			В соответствии с технической документацией устройств	Внести информацию	п. 42 ППР № 1479
— устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения;				журнал ЭСПЗ	
— автоматические устройства					

отключения общеобменной
вентиляции и
кондиционирования при
пожаре

Очищать от горючих отходов и
отложений:

— вентиляционные камеры; 1 раз в год
— циклоны;
— фильтры;
— воздухопроводы

Акт очистки.

Внести
информацию
журнал ЭСПЗ

[П. 43 ППР](#)
в [№ 1479](#)

Проверять водоотдачу
наружных и внутренних
водопроводов 2 раза в год –
противопожарного весной и осенью
водоснабжения

Внести
информацию
журнал ЭСПЗ

[П. 48 ППР](#)
в [№ 1479](#)

Перекачивать пожарные
рукава 1 раз в год

Внести
информацию
журнал ЭСПЗ

[П. 50 ППР](#)
в [№ 1479](#)

Проверять работоспособность
здвижек с электроприводом,
установленных на обводных 2 раза в год
линиях водомерных устройств

Внести
информацию
журнал ЭСПЗ

[П. 52 ППР](#)
в [№ 1479](#)

Проверять работоспособность
основных рабочих и резервных Ежемесячно
пожарных насосных агрегатов

Внести
информацию
журнал ЭСПЗ

[П. 52 ППР](#)
в [№ 1479](#)

Проводить испытания средств
обеспечения пожарной
безопасности и
пожаротушения до их замены
– если истек их срок службы, 1 раз в год
но нет информации
изготовителя о возможности
дальнейшей эксплуатации

Внести
информацию
журнал ЭСПЗ

[П. 54 ППР](#)
в [№ 1479](#)

Осматривать и перезаряжать
огнетушители

Внести
В соответствии с информацией
инструкцией по журналу ЭСПЗ, в том
эксплуатации и числе поставить
[СП 9.13130.2009](#) огнетушители
учет

[П. 60 ППР](#)
в [№ 1479](#)
[П. 4.3.5–](#)
на [4.3.8,](#) [4.4.1](#)
СП

Проверять покрывало для изоляции очага возгорания – нет ли механических повреждений	1 раз в год	Внести информацию журнал ЭСПЗ	в П. 412 ППР № 1479
---	-------------	-------------------------------	-------------------------------------

Проверять и ремонтировать печи, котельные, теплогенераторные, калориферные установки и других отопительные приборы и системы	Перед началом отопительного сезона	Акт проверки или ремонта (законодатель установил)	не П. 77 ППР № 1479
--	------------------------------------	---	-------------------------------------

	1 раз в 3 месяца – отопительные печи.		
Очищать дымоходы и печи от сажи	1 раз в месяц – кухонные плиты и другие печи долговременной топки	Акт, график или журнал очистки (законодатель установил)	П. 78 ППР № 1479

Организуйте обучение работников и детей

Допускайте работников к работе на территории образовательной организации только после того, как обучите их мерам пожарной безопасности ([п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)). Для этого поручите ответственному провести инструктаж или организовать обучение по программе дополнительного профессионального образования. Школа и детский сад могут сами провести обучение по программе дополнительного профессионального образования, если в уставе есть такой вид деятельности.¹

Инструктаж по пожарной безопасности может быть вводным, первичным, повторным, внеплановым и целевым ([п. 9 Норм, утв. приказом МЧС от 12.12.2007 № 645](#)). Подробнее об организации инструктажей [читайте в рекомендации](#).

Ответственный за пожарную безопасность, руководители структурных подразделений и педагоги детских садов должны освоить пожарно-технический минимум. Такое обучение возможно в любой образовательной организации, имеющей лицензию на дополнительное профессиональное образование и разработанные программы в области пожарной безопасности ([п. 36–40 Норм, утв. приказом МЧС от 12.12.2007 № 645](#)). Подробнее читайте в рекомендации [«Как обучить работников мерам пожарной безопасности и проверить знания»](#).

Правила пожарной безопасности содержат специальные требования к организации массовых мероприятий, проведению работ в лабораторных помещениях и в котельных. Включите эти требования в инструктажи и программы

обучения работников, чьи должностные обязанности включают подобные функции. Для удобства раздайте памятки работникам.

Памятки с правилами пожарной безопасности

Для организатора массового мероприятия

ПАМЯТКА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Самостоятельно или вместе с ответственным за пожарную безопасность осмотрите помещение перед началом массового мероприятий – соблюдаются ли меры пожарной безопасности.
- 2 Определите, кто будет дежурить на сцене и в зале, чтобы предотвратить возгорание или помочь с эвакуацией при пожаре.
- 3 Проверьте, имеют ли электрические гирлянды и иллюминация сертификаты соответствия.
- 4 Обесточьте иллюминацию или гирлянды, как только обнаружили неисправности – нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.
- 5 Проверьте, чтобы новогодняя елка стояла на устойчивом основании, не загромождала эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков, приборов отопления и кондиционирования.
- 6 Проконтролируйте, чтобы не использовали свечи, а перед началом мероприятия или во время его не проводили огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.
- 7 Следите за шириной проходов между рядами в зрительном зале – ее нельзя уменьшать и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др. Ориентируйтесь на норму для кинотеатров и концертных залов, там ширина проходов должна быть минимум 45 см.
- 8 Проверьте, чтобы число участвующих в мероприятии людей не превышало нормы наполняемости помещения для безопасной эвакуации людей при пожаре. Если норм нет, рассчитывайте на одного человека минимум один квадратный метр.
- 9 Договоритесь с ответственным по пожарной безопасности, чтобы во время мероприятия не проводили работы по обслуживанию или ремонту, связанные с отключением систем противопожарной защиты или их элементов.

Правила противопожарного режима используют понятие «массовое мероприятие», когда в нем участвуют 50 и более человек.

Поручите ответственному организовывать практические тренировки по эвакуации в каждом здании образовательной организации, в котором может находиться одновременно 50 и более человек (п. [5](#), [9](#) Правил, утв. [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)). Тренировку надо проводить минимум 1 раз в полгода. В ней должны принять участие работники, дети и все остальные лица, которые находятся в здании на момент обучения.

Попросите ответственного составить график тренировок по эвакуации для каждого здания отдельно. Укажите месяц проведения тренировки, ее вид, тренирующуюся смену или структурное подразделение. Утвердите график приказом или грифом (п. [1.2 Методических рекомендаций](#), утв. МЧС 04.09.2007 № 1-4-60-10-19). Чтобы отчитаться перед проверяющими, ведите журнал учета противопожарных тренировок. Утвержденной формы нет, поручите ответственному разработать его в произвольной форме. Подробнее [читайте в рекомендации](#).

Организуйте с детьми занятия по изучению требований пожарной безопасности до начала учебного года (п. [92](#) Правил, утв. [постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479](#)). Поручите это воспитателям и классным руководителям, учителям начальных классов. Подробнее читайте в рекомендации «Как обучить детей мерам пожарной безопасности».

Внимание

За нарушение правил пожарной безопасности образовательную организацию и руководителя привлекут к административной и уголовной ответственности

Административная ответственность. Проверяющие могут вынести предупреждение или наложить штраф по [статье 20.4](#) КоАП на должностных лиц – в размере от 6 тыс. до 50 тыс. руб., на образовательную организацию – от 150 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, проверяющие могут приостановить деятельность образовательной организации на срок до 90 суток, если нарушения привели к пожару, который повлек за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Уголовная ответственность грозит должностному лицу, на котором лежала обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности. К уголовной ответственности привлекут, если правонарушение работника повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека ([ст. 219 УК](#)). В таком случае может грозить наказание в зависимости от тяжести преступления – от штрафа в размере зарплаты до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Подробнее о видах и размерах санкций за нарушение требований в сфере пожарной безопасности [смотрите в справочнике](#).